

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ для присоединения к электрическим сетям

№42400/2024/КБФ/ЭльБРЭС

08.02.2024г

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

ООО «МонтажСпецСтрой»
(полное наименование организации - для юридического лица)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: Освещение, прочее энергопринимающее оборудование.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях, электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Многоквартирный дом, расположенный по адресу: 361623, Кабардино-Балкарская Респ, Эльбрусский р-н, Тырныауз г, Энеева ул, дом № 28.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 67,2 кВт.
4. Максимальная мощность ранее присоединённых энергопринимающих устройств: 0 кВт.
5. Категория надёжности: III.
6. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
7. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024.
8. Точка (-и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: ПС 110 кВ Соцгород, Ф-628, ТП-59, РУ-0,4кВ.
9. Основной источник питания: ПС 110 кВ Соцгород, Ф-628
10. Резервный источник питания: Нет.
11. Сетевая организация осуществляет:
 - 11.1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
 - 11.2. Установка узла учета потребляемой электроэнергии, на границе раздела балансовой принадлежности, с помощью трехфазного электронного счетчика эл. энергии полукосвенного включения, обеспечивающего возможность предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890
12. Заявитель осуществляет:

12. Заявитель осуществляет:

12.1. Монтаж ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-59 Ф-628 ПС 110кВ Соцгород до ВРУ объекта, проводом или кабелем расчетного сечения.

12.2. Предусмотреть необходимость установки УЗО (устройство защитного отключения) с автоматическими выключателями (автомат защиты) либо дифференциальные автоматы, в соответствии с ПУЭ-7 раздел 7 и стандартами на электроустановки зданий МЭК 60364, МЭК 60479-1

12.3. Выполнение проекта электроснабжения. Выполненный проект рекомендуется согласовать с Эльбрусскими РЭС.

12.4. Выполнение необходимых электролабораторных испытаний и измерений электрооборудования.

12.5. Осуществление фактических действий по присоединению к электрическим сетям.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет: 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Первый заместитель директора-
главный инженер филиала ПАО
«Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»



/Яганов А. А./

СОГЛАСОВАНО:

Зам.директора по капитальному
строительству Филиала ПАО
«Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго»

/ Гергоков Х.А. /

Зам.директора
ДБ и ПК ПАО «Россети Северный Кавказ»

/Анаев Х.Ж./

РОССЕТИ
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ